

Утверждаю:
 Директор МУП "ГТХ"
 М.В. Хитрова
 10.03.2025г

План - график капитального ремонта котельных и тепловых сетей МУП "ГТХ" на 2025г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Способ ремонта (подряд. х/способ)	Состав работы, физический объем	Срок проведения ремонта			
					май	июнь	июль	август
1	Котельная №1, ул. Артема, 3	Замена трубной части котла НРс-18, ст. №1	х/способ	котел НРс- 1шт.				
		Ремонт ПШУ. Замена электродвигателя лебедки ПШУ	х/способ	АИР 112 Г6 3кВт, 950 об/мин. - 1шт.				
		Замена насоса ГВС	х/способ	КМ 80-50-200с, Q -50 м³/ч, Н -50м - 1шт				
2	Котельная №9, пр. Шахтеров, 8	Ремонт ПШУ. Замена электродвигателя лебедки ПШУ	х/способ	АИР 112 Г6 3кВт, 950 об/мин. - 1шт				
		Ремонт теплообменников с заменой пластин	х/способ	Аппарат теплообменный пластинчатый: FT22-103-1ЕН (104 шт), FT22-69-1ЕН (70 шт)				
3	Котельная №24, пр. Шахтеров, 24	Замена вентилятора поддува ВЦ 14-46-4	х/способ	Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-4, ГОСТ 10616 - 2015 1шт				
4	Котельная № 34, ул. Прокопьевская, 34	Замена участка тепловой сети (ул. Береговая, 20 от ТК6 до ТК8)	х/способ	тепловая сеть О 108мм (Т1, Т2), О 57мм (Т3), О 25мм (Т4), L- 55м (по лотку), отвод Ду-108мм, 2шт, Ду-89мм, 4шт, муфта соед. Ду-25мм, 12шт, лотки Д1-8/2 ж/б 18 шт., плиты перекр. П1-5 -72шт				
5	Котельная №47, ул. Пожарная, 11Д	Замена насоса ГВС	х/способ	КМ 65-50-160с, Q -25 м³/ч, Н -32м - 1шт				
		Ремонт конвейера углеподачи. Замена двигателя конвейера углеподачи	х/способ	АИР 160 S6 1кВт, 950 об/мин. -1шт.				
6	Котельная №53, ул. Институтская, 53	Замена запорной арматуры насоса циркуляции котлового контура	х/способ	затворы: Ду-200мм, - 4шт.; 80мм, -4шт				
7	Котельная №55, ул. Житомирская, 48	Замена трубной части котла НРс-18, ст. №2	х/способ	котел НРс- 1шт.				
8	Котельная №66, ул. 2 Ярославская, 29	Замена насоса	х/способ	КМ 65-50-125с, Q -25 м³/ч, Н -20м - 1шт				
9	Котельная №67, ул. Парковая, 280б	Ремонт конвейеров ПШУ, замена решеток, цепи	х/способ	решетки С5311-00 100с-25шт, цепь СКР-11-60Б со скребками (тяговая, разборная Р2 × 80 ГОСТ589-85) L-120м - лист ст. 5мм - 30м²				
10	Котельная № 93, ул. Линейная, 28	Замена теплообменника	х/способ	Аппарат теплообменный пластинчатый: FR16-21-1ЕН - 1шт				
		Ремонт теплообменника с заменой пластин	х/способ	Аппарат теплообменный пластинчатый: FR16-21-1ЕН - (42 шт)				

СОГЛАСОВАНО
 Главный инженер  В.П. Аксенов/
 Начальник цеха №1  В.Л. Красильников/
 Начальник цеха №2  И.Ю. Зеленуков/
 Начальник цеха №3  А.В. Клок/